


warmtelevering wonen limburg

Besluitenoverzicht om vast te stellen of er conform de warmtewet **huur voor een afleverset voor warm tapwater** (verwarmen van drinkwater) in rekening mag worden gebracht.

Definitie afleverset. In de Warmtewet is een afleverset voor warmte gedefinieerd als een *installatie waarmee ten behoeve van warmtelevering aan een gebruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie of een in pandig leidingstelsel.*

Technisch is een afleverset voor warm tapwater niet alleen een gigajoule of watermeter maar moeten er andere installatieonderdelen aanwezig zijn die aanwezig moeten zijn. In de warmtewet wordt er geen precieze omschrijving van de installatieonderdelen gegeven. Een afleversets kan in veel verschijningsvormen bestaan.

Is er een afleverset in de woning? → Ja → ↓ Nee	Een afleverset voor warmtelevering wordt toegepast om een binneninstallatie te voorzien van warm water ten behoeve van de verwarmingsinstallatie (ruimteverwarming) en/of het verwarmen van drinkwater (warm tapwater) 	Wordt er in de afleverset warm tapwater overgedragen naar de binneninstallatie? → Ja → ↓ Nee → Er mag alleen huur gerekend worden voor ruimteverwarming.	Er mag huur voor een afleverset in rekening worden gebracht voor ruimteverwarming en warm tapwater.
Is er een gigajoule meter of watermeter aanwezig en daarnaast ook nog een platenwisselaar? → Ja → ↓ Nee	Zie voorbeelden van een platenwisselaar hieronder  Platenwisselaar	Wordt er in de afleverset warm tapwater overgedragen naar de binneninstallatie? → Ja → ↓ Nee → Er mag geen huur voor een afleverset voor warm tapwater in rekening gebracht worden, mogelijk wel voor ruimteverwarming.	Er mag huur voor een afleverset voor warm tapwater in rekening worden gebracht.
Is er een gigajoule meter of watermeter aanwezig en daarnaast ook nog andere installatieonderdelen? → Ja → ↓ Nee	Zie voorbeelden hieronder met verschillende installatieonderdelen.  Regelklep	Wordt er in de afleverset warm tapwater overgedragen naar de binneninstallatie? → Ja → ↓ Nee	Er mag huur voor een afleverset voor warm tapwater in rekening worden gebracht.
Er mag geen huur voor het afleverset voor warm tapwater in rekening gebracht worden.		Er mag geen huur voor een afleverset voor warm tapwater in rekening gebracht worden, mogelijk wel voor ruimteverwarming.	WWL past een korting van 50% korting toe omdat het afleverset uit een beperkt aantal installatieonderdelen bestaat.